

Broj: 5827/6 (14/18)
Podgorica, 18.07.2018. godine

Na osnovu člana 54 stav 1 i člana 55 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica objavljuje

**IZMJENU I DOPUNU
TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBE:
*Baterijski izvori napajanja za daljinsko upravljanje za Službu EP broj 5827/5
(14/18) od 27.06.2018.godine***

- Na strani 6 od 36 Tenderske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na:

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

mijenja se tabela

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija/	Jedinica mjere	Količina
1.	Set stacionarnih nikl-kadmijumskih akubaterija, 24V, 60Ah-65Ah sa providnim ćelijama, srednje struje pražnjenja (M tip) sa stalkom	24V, 60Ah-65Ah sa providnim ćelijama, srednje struje pražnjenja (M tip) sa stalkom	set	4

i nakon izvršene izmjene glasi:


R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija/	Jedinica mjere	Količina
2.	Set stacionarnih nikl-kadmijumskih akubaterija, 24V, 60Ah-65Ah sa providnim ćelijama, srednje struje pražnjenja (M tip) sa stalkom	24V, 60Ah-65Ah sa 20 providnih ćelija, srednje struje pražnjenja (M tip) sa stalkom na dva nivoa	set	4

Ostali dio teksta Tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Predrag Bubanja, dipl. pravnik

predsjednik,



(potpis)